ETICHETTATURA ACQUA POTABILE

2025

Aziende Industriali Mendrisio

Quartiere

7 - BESAZIO

Zona di distribuzione: Arzo - Besazio - Tremona

Nel rispetto dell'art. 5 dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, 817.022.11), pubblichiamo le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita dalle Aziende Industriali di Mendrisio secondo i rapporti di analisi del Laboratorio Bachema SA di Schlieren e del Centro di Competenze sull'Acqua (CCA) di Chiasso.

SORGENTE FONTANELLA

Data analisi	17.03.2025		
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità		
Provenienza	Acqua sorgiva		
Durezza	26.60	°f	
Caratteristiche chimiche	Incrostante, abbastanza dura		
Trattamento	Ultrafiltrazione		
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata		
Conduttività 25°C	494	µS/cm	
Sali minerali e oligoelementi	308.7	Bicarbonati	mg/L
	63.8	Calcio	mg/L
	26.1	Magnesio	mg/L
	0.70	Sodio	mg/L
	0.20	Potassio	mg/L
	0.80	Cloruro	mg/L
	8.4	Solfato	mg/L
	13.6	Nitrato	mg/L

Rispetto delle esigenze legali

I 14 campioni analizzati nella rete di Arzo - Besazio - Tremona nel 2024 sono risultati tutti conformi ai requisiti microbiologici dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD). Un campione è stato analizzato chimicamente. I risultati sono conformi ai requisiti chimici dell'OPPD.

Sostanze traccia

Le acque della sorgente Fontanella non contengono PFAS (3 PFAS regolamentati nell'OPPD).

Per ulteriori informazioni o prima di installare un impianto di trattamento (decalcificatori, ecc.), rivolgersi direttamente alle Aziende Industriali di Mendrisio.

Aziende Industriali Mendrisio
Via Municipio 13, CH-6850 Mendrisio
Tel. 058 688 38 00
http://www.aim.mendrisio.ch
info@aim.mendrisio.ch